

Lys og stikk. ved hønseshus. Afbryder sidder inden for døren i hønseshus sammen med stikkontakt.

GI kabel / Ny kabel

Sort / Lyseblå Nulleder (skal i lampe og stikkontakt)

grå / brun Fase (skal i afbryder og stikk.)

/ Sort tændledning (skal i afbryder og lampe )

Rød / Sort Tændledning fra stuehus

Du skal være sikker på at afbryder i stuehus er monteret som jeg forventer. Hvis den røde er brugt som jordleder skal det laves om. Den stikk. du ønsker i hønseshus må ikke sidde udendørs, for så skal den have jordforbindelse.

Der er ikke tegnet nogen jordledning da jeg går ud fra at det ikke er jordforbundet.



