

Lufthastigheder:

Ved m³/h:	216	180	162	144	108	72	54	36	
Ø100				5,10	3,82	2,55	1,91	1,27	m/s
Ø125	4,89	4,08	3,67	3,26	2,45	1,63	1,22	0,82	m/s
Ø160	2,99	2,49	2,24	1,99	1,49	1,00	0,75		m/s
Ø200	1,91	1,59	1,43	1,27	0,96				m/s

Areal af rørstørrelsen = radius x radius x 3,14

Radiusen indsættes i meter, f.eks. Ø160 mm = 0,160 meter, (radius = 0,08)

3600 : minutter x sekunder = timer

Formel for lufthastighed : ((m³/h)/(radius x radius x 3,14))/3600

Anbefalet ventilstørrelse:

Køkken 72 m³/h = Ø160

Bad/toilet = Ø125

Bryggers = Ø100

Felterne C3 til J3 kan blot ændres ved at taste nye tal ind