



Beregnet ud fra et luftskifte på 0,5 gang i timen for at sammenligne med BR18

	Beregnet ud fra et luftskifte på 0,5 gang i timen for at sammenligne med BR18						BR18 krav 0,3 L/s			UD						
	m <sup>2</sup> netto	m <sup>3</sup> netto	l/s IND netto	l/s UD netto	l/h IND	l/h UD	m <sup>3</sup> /h IND bolig m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> /h UD bolig m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> /h IND	m <sup>3</sup> /h UD BR18	l/s ud BR18	m <sup>3</sup> justeret	m <sup>3</sup> justeret og m. BR18 krav	L/s justeret	Rørdim. Ø	m/s
Køkken	IND 41,60	96,51	13,40		48256		48,26					69,00		19,17	160	0,95
Køkken	UD 41,60	96,51		13,40		48256		48,26	72,00	20,00			72,00	20,00	160	1,00
Stue	IND 45,00	135,00	18,75		67500		67,50					47,00		13,06	160	0,65
Stue	UD 45,00	135,00		18,75		67500		67,50					48,00	13,33	160	0,66
Gang/Bryggers	UD 9,60	22,27		3,09		11136		11,14	36,00	10,00			36,00	10,00	125	0,82
Toilet/Bad stort	UD 7,70	17,86		2,48		8932		8,93	54,00	15,00			54,00	15,00	125	1,22
Toilet/Bad lille	UD 4,50	10,44		1,45		5220		5,22	54,00	15,00			54,00	15,00	125	1,22
Værelse 1	IND 11,90	27,61	3,83		13804		13,80					20,00		5,56	125	0,45
Værelse 2	IND 10,70	24,82	3,45		12412		12,41					22,00		6,11	125	0,50
Værelse 3	IND 11,50	26,68	3,71		13340		13,34					20,00		5,56	125	0,45
Værelse 4	IND 11,30	26,22	3,64		13108		13,11					20,00		5,56	125	0,45
Kontor	IND 10,10	23,43	3,25		11716		11,72					22,00		6,11	125	0,50
Gang lille	IND 6,83	15,85	2,20		7922,8		7,92					35,00		9,72	125	0,79
Garage	IND 76,00	220,40	30,61		110200		110,20		99,36			96,00		26,67	160	1,33
Garage	UD 76,00	220,40		30,61		110200		110,20					100,00	27,78	160	1,38
Samlet			82,85	69,79	298258,80	251244,00	298,26	251,24	99,36	315,36	87,60	351,00	364,00	3,70 % dif		

Bolig netto 170,73  
Garage netto 76  
246,73

Bolig brutto 196,2 m<sup>2</sup> 58,86 l/s 211,896 m<sup>3</sup>/h  
Garage brutto 92 m<sup>2</sup> 27,6 l/s 99,36 m<sup>3</sup>/h  
288,2 m<sup>2</sup> 86,46 l/s 311,256 m<sup>3</sup>/h