

Dato	Tid	HEA	DHW	I alt	I alt	Periode	Minut	Minut	WP Mål.	Kwh	Kwh	SOL	Kwh/	EL-DHW	EL-Heat	EL-i alt	Styr-WP	DHW	Heat	I alt	COP	COP	EL-Mål	WP	Brine	Brine	S4	S4	S5
		Timer	Timer	Timer	Start	Start	pr.Start	pr. Sille	Kwh	/dg	/uge	KWh	dag	MWh	MWh	KWh/u	Kwh/h	MWh	MWh	MWh/u	DHW	HEAT	COP	COP	M-tryk	P-Tryk	Min	Max	Min
23-12-2024	09:00	444	135		1289				22745,9			1046,37		0,242	0,443			0,873	2,550					1,26	1,19	3,1	8,8	0,1	
30-12-2024	07:45	500	150	71	1432	143	29,8	40,7	22848,6	14,67	102,7	1050,05	0,53	0,270	0,498	83	0,117	0,963	2,860	0,400	3,21	5,64	3,89	4,82	1,26	1,19	3,2	6,6	0,2
06-01-2025	07:45	563	164	77	1574	142	32,5	38,5	22961,6	16,14	113,0	1053,69	0,52	0,295	0,560	87	0,155	1,052	3,206	0,435	3,56	5,58	3,85	5,00	1,28	1,21	2,4	8,1	-0,4
13-01-2025	09:00	635	179	87	1712	138	37,8	35,2	23087,0	17,91	125,4	1057,56	0,55	0,321	0,629	95	0,181	1,139	3,594	0,475	3,35	5,62	3,79	5,00	1,25	1,19	2,3	8,1	-0,5
20-01-2025	08:00	703	194	83	1849	137	36,4	37,2	23205,9	16,99	118,9	1061,47	0,56	0,347	0,695	92	0,160	1,228	3,957	0,452	3,42	5,50	3,80	4,91	1,24	1,17	2,0	6,2	-0,7
27-01-2025	09:00	769	208	80	1995	146	32,9	36,2	23322,5	16,66	116,6	1065,23	0,54	0,373	0,760	91	0,152	1,314	4,318	0,447	3,31	5,55	3,83	4,91	1,28	1,21	2,1	8,0	-0,7
03-02-2025	07:30	833	223	79	2139	144	32,9	37,1	23436,7	16,31	114,2	1069,10	0,55	0,398	0,823	88	0,156	1,403	4,664	0,435	3,56	5,49	3,81	4,94	1,26	1,19	2,5	7,5	-0,4
10-02-2025																													
17-02-2025																													
24-02-2025																													
03-03-2025																													
10-03-2025																													
17-03-2025																													
24-03-2025																													

S5	V40 Sol	V40 Sol	V40 Sol	V40 Jord	V40 Jord	I alt Kwh	V40 S+J	V40 Jord
Max	Kwh	Kwh/uge	M3	Kwh	Kwh/uge	Jord/Sol	Kwh/uge	M3
12,3	24.743,2		2.197,355	33.435,2		58178		2.349,282
8,4	24.743,2	0,0	2.197,368	33.437,9	2,8	58181	2,8	2.349,571
11,8	24.743,2	0,0	2.197,368	33.456,3	18,4	58199	18,4	2.350,962
12,5	24.743,4	0,2	2.197,388	33.482,0	25,7	58225	25,9	2.352,707
8,7	24.743,4	0,0	2.197,388	33.487,5	5,5	58231	5,5	2.353,299
12,5	24.743,6	0,2	2.197,307	33.503,4	15,9	58247	16,1	2.345,561
11,8	24.743,7	0,1	2.197,318	33.523,6	20,2	58267	20,3	2.356,392

1-4. kv	1	1-4. kv	86	1-4. kv	86
---------	---	---------	----	---------	----