

Lufthastigheder:

Ved m ³ /h:	216	120	108	102	96	72	66	54	48	36	30	24	18	
Ø80														
Ø100								1,91	1,70	1,27	1,06	0,85	0,64	m/s
Ø125		2,72	2,45	2,31	2,17	1,63	1,49	1,22	1,09	0,82	0,68	0,54	0,41	m/s
Ø160	2,99	1,66	1,49	1,41	1,33	1,00	0,91	0,75	0,66	0,50	0,41			m/s
Ø200	1,91	1,06	0,96	0,90	0,85	0,64	0,58							m/s

Areal af rørstørrelsen = radius x radius x 3,14

Radiusen indsættes i meter, f.eks. Ø160 mm = 0,160 meter, (radius = 0,08)

3600 : minutter x sekunder = timer

Formel for lufthastighed : ((m³/h)/(radius x radius x 3,14))/3600

Anbefalet ventilstørrelse:

Køkken 72 m³/h = Ø160

Bad/toilet = Ø125

Bryggers = Ø100

Felterne C3 til J3 kan blot ændres ved at taste nye tal ind