



Vandeftervarmeplade til

GES Energy 1


GE Energy 1

GE Mini-C

GEU 390 AC

GEU 590 AC

200VA/300VA anvendes til at efteropvarme indblæsningsluften.



Navn	Ød
200 VA	125
300 VA	160

2 rørrækker og Ø125/Ø160 mm kanaltilslutning (nippelmål) med gummiringstætning.
Vandtilslutning: 1/2" RG

Rumregulering:

Lufttilgang 12°C - Vand 70/40°C - 2 rørrækker

Luftmængde m³/h	Varmeydelse kW	Luftafgang °C	Vandmængde l/h	Tryktab vand kPa
100	1,00	41	28	0,06
150	1,29	37	37	0,10
200	1,54	34	44	0,14
250	1,76	32	51	0,18
300	1,95	31	56	0,21

Lufttilgang 12°C - Vand 50/35°C - 2 rørrækker

Luftmængde m³/h	Varmeydelse kW	Luftafgang °C	Vandmængde l/h	Tryktab vand kPa
100	0,73	34	42	0,13
150	0,96	31	55	0,22
200	1,15	29	66	0,30
250	1,31	27	75	0,39
300	1,47	26	84	0,47


Motorventil

Motorventil anvendes på anlæg med vandeftervarmeplade til styring af indblæsnings- eller rumtemperatur. Temperaturen indstilles på betjeningspanelet.

Vandtilslutning: 1/2" RG

El-tilslutning: 24 V AC

Udgang: 0-10 V




Vandeftervarmeplade til

GE Energy 2

GE Midi-C

GE Premium 2

500VA anvendes til at efteropvarme indblæsningsluften.



Navn	Ød
500 VA	200

2 rørrækker og Ø200 mm kanaltilslutning (nippelmål) med gummiringstætning. Vandtilslutning: 1/2" RG

Rumregulering:

Lufttilgang 12°C - Vand 70/40°C - 2 rørrækker

Luftmængde m³/h	Varmeydelse kW	Luftafgang °C	Vandmængde l/h	Tryktab vand kPa
200	1,82	39	52	0,21
300	2,34	35	67	0,34
400	2,76	32	79	0,46
500	3,14	30	90	0,58


Lufttilgang 12°C - Vand 50/35°C - 2 rørrækker

Luftmængde m³/h	Varmeydelse kW	Luftafgang °C	Vandmængde l/h	Tryktab vand kPa
200	1,33	32	76	0,45
300	1,72	29	98	0,72
400	2,05	27	118	0,98
500	2,34	26	134	1,24

Sommerveksler - (Bypass)

Til aggregaterne GE Energy 1 & 2, GES Energy 1, GES Premium 1, GE Premium 2, kan leveres sommersveksler, som om sommeren kan indsættes i stedet for modstrømsvarmeveksleren.


Ønsker man modulerende bypass, der styres automatisk, kan bagplade på aggregaterne GE Energy 1 & 2 udskiftes med bypassmodul.



Vandeftervarmeplade til

GE Energy 3

Der kan leveres vandvarmeplade med 2 rørrækker indbygget i aggregatet. Vandtilslutning 1/2" RG.



Rumregulering:

Lufttilgang 12°C - Vand 70/40°C - 2 rørrækker


Luftmængde m³/h	Varmeydelse kW	Luftafgang °C	Vandmængde l/h	Tryktab vand kPa
400	3,2	36	92	0,09
500	3,6	34	103	0,12
600	4,0	32	115	0,14
700	4,4	31	126	0,17
800	4,8	30	138	0,19

Lufttilgang 12°C - Vand 50/35°C - 2 rørrækker

Luftmængde m³/h	Varmeydelse kW	Luftafgang °C	Vandmængde l/h	Tryktab vand kPa
400	2,4	29	138	0,20
500	2,7	28	155	0,26
600	3,0	27	172	0,32
700	3,3	26	192	0,38
800	3,6	25	207	0,43

Motorspjæld

Til alle aggregater kan leveres friskluft- og afkastspjæld.



	Ød
200 SP	125
300 SP	160
500 SP	200
800 SP	250

Friskluftspjæld med springreturn motor 230 V AC

Friskluftspjæld med motor 230 V AC

Afkastspjæld med motor 230 V AC

El-eftervarmeplade til

GES Energy 1

GE Energy 1 & 2

GEU 390 AC & GEU 590 AC

GE Premium 2

En el-eftervarmeplade anvendes til at efteropvarme indblæsningsluften.

	Ø d	Watt
1. PTC eleftervarmeplade (016002):	100	1000
2. PTC eleftervarmeplade (016003):	125	1000
3. PTC eleftervarmeplade (016004):	160	1000

Effekt:

Ø100/Ø125/Ø160 mm kanal (muffelmål).

El-tilslutning mellem aggregat og el-eftervarmeplade

1 x 230 volt + N + PE.

El-eftervarmepladen leveres uden termostat. I stedet monteres indblæsningsføler efter el-eftervarmepladen. Det er muligt på betjeningspanelet at indstille temperaturen for rum- eller indblæsningsregulering.

El-eftervarmeplade til

GE Energy 3

Eleftervarmelegemet anvendes til at efteropvarme indblæsningsluften.

Ø250 mm kanal (muffelmål).